1- Her türlü güvenlik önlemi titizlikle alınıp, sürekli takibi yapılacaktır.
2- Arşiv odasına sorumludan başkası girmeyecektir. İş bitiminde kapısı kilitli tutulacaktır.
3- Arşiv odaları daima düzenli, tertipli, temiz tutulacaktır.
4- Arşiv odasında ısıtıcı v.b aletler kullanılmayacak.
5- Arşiv odasındaki elektrik ampulünün yakınında ısınma nedeniyle yangın çıkma ihtimaline karşılık kağıt vs. bulundurulmayacaktır.
6- Elektrik düğmeleri kontrol edilerek iş bitiminde söndürülecektir.
7- Arşiv odasının içinde veya yakınında görünür şekilde, uygun yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
8- Arşiv sorumlusu bu yangın söndürme cihazının özelliklerini ve doğru kullanımını bilecek; bu cihaz kuru kimyevi tozsa topaklanmaması için 15 günde bir düzenli olarak alt – üst edilecektir. Oda içerisindeki cihazların kullanıma hazır tutulmasından arşiv görevlisi sorumludur.
9- Arşiv odasında yangın çıkması, su basması ve güvenlik gibi konularda tehlike varsa, sorumlu personel bunu derhal amirine bildirecektir.